Tabela przeliczeniowa dla grzejników (EN442)

Tz	Tp	Tp 25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	80	85
90	24	4.56	2.43	1.88	1.57	1.36	1.21	1.10	1.01	0.93	0.87	0.82	0.77	0.73
	22	3.11	2.11	1.69	1.44	1.27	1.14	1.04	0.96	0.89	0.83	0.78	0.74	0.70
	20	2.50	1.87	1.54	1.33	1.19	1.07	0.98	0.91	0.85	0.80	0.75	0.71	0.67
	18	2.13	1.68	1.42	1.24	1.11	1.01	0.93	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.65
	15	1.76	1.46	1.26	1.13	1.02	0.93	0.87	0.81	0.76	0.72	0.68	0.64	0.61
	12	1.51	1.29	1.14	1.03	0.94	0.87	0.81	0.76	0.71	0.67	0.64	0.61	0.58
85	24	1.93	2.63	2.00	1.67	1.45	1.29	1.16	1.07	0.91	0.92	0.86	0.81	
	22	3.34	2.26	1.80	1.53	1.34	1.21	1.10	1.01	0.94	0.88	0.82	0.78	
	20	2.67	1.99	1.64	1.41	1.25	1.13	1.04	0.96	0.89	0.84	0.79	0.75	
	18	2.27	1.78	1.50	1.31	1.18	1.07	0.98	0.91	0.85	0.80	0.75	0.72	
	15	1.87	1.54	1.33	1.19	1.07	0.98	0.91	0.85	0.80	0.75	0.71	0.67	
	12	1.69	1.36	1.20	1.08	0.99	0.91	0.85	0.79	0.75	0.70	0.67	0.64	
80	24	5.38	2.83	2.15	1.78	1.54	1.37	1.24	1.13	1.05	0.97	0.91		
	22	3.61	2.42	1.93	1.63	1.43	1.28	1.16	1.07	0.99	0.93	0.87		
	20	2.87	2.12	1.75	1.50	1.33	1.20	1.10	1.01	0.94	0.88	0.83		
	18	2.42	1.90	1.60	1.39	1.24	1.13	1.04	0.96	0.90	0.84	0.79		
	15	1.99	1.64	1.41	1.25	1.13	1.04	0.96	0.89	0.84	0.79	0.75		
	12	1.69	1.44	1.27	1.14	1.04	0.96	0.89	0.83	0.78	0.74	0.70		
75	24	5.90	3.07	2.32	1.92	1.66	1.47	1.32	1.21	1.12	1.04			
	22	3.92	2.61	2.07	1.75	1.53	1.37	1.24	1.14	1.05	0.98			
	20	3.10	2.28	1.87	1.61	1.42	1.26	1.17	1.08	**1.00**	0.94			
	18	2.61	2.03	1.70	1.48	1.32	1.20	1.10	1.02	0.95	0.89			
	15	2.12	1.75	1.50	1.33	1.20	1.10	1.01	0.94	0.88	0.83			
	12	1.80	1.53	1.34	1.21	1.10	1.01	0.94	0.88	0.82	0.78			
70	24	6.54	3.36	2.52	2.08	1.79	1.58	1.42	1.30	1.19				
	22	4.30	2.84	2.24	1.89	1.64	1.47	1.33	1.22	1.13				
	20	3.38	2.47	2.01	1.73	1.52	1.37	1.25	1.15	1.07				
	18	2.82	2.19	1.83	1.59	1.42	1.28	1.17	1.08	1.01				
	15	2.28	1.87	1.61	1.42	1.28	1.17	1.08	1.00	0.94				
	12	1.93	1.63	1.43	1.28	1.16	1.07	0.99	0.93	0.87				
65	24	7.32	3.70	2.76	2.27	1.94	1.71	1.54	1.40					
	22	4.75	3.11	2.44	2.05	1.78	1.58	1.43	1.31					
	20	3.70	2.69	2.19	1.87	1.64	1.47	1.34	1.23					
	18	3.07	2.37	1.98	1.17	1.52	1.37	1.26	1.16					
	15	2.47	2.01	1.73	1.52	1.37	1.25	1.15	1.07					
	12	2.07	1.75	1.53	1.37	1.24	1.14	1.05	0.98					
60	24	8.32	4.13	3.06	2.50	2.13	1.87	1.68						
	22	5.32	3.44	2.69	2.24	1.94	1.73	1.56						
	20	4.10	2.96	2.39	2.03	1.78	1.60	1.45						
	18	3.38	2.59	2.15	1.86	1.65	1.48	1.35						
	15	2.69	2.19	1.87	1.64	1.47	1.34	1.23						
	12	2.24	1.89	1.64	1.47	1.33	1.22	1.13						
55	24	9.62	4.67	3.43	2.78	2.37	2.07							
	22	6.03	3.87	2.99	2.48	2.15	1.90							
	20	4.60	3.29	2.64	2.24	1.96	1.75							
	18	3.75	2.86	2.36	2.03	1.80	1.62							
	15	2.96	2.39	2.03	1.78	1.60	1.45							
	12	2.44	2.05	1.78	1.59	1.43	1.31							
50	24	11.38	5.39	3.92	3.15	2.67								
	22	6.97	4.39	3.37	2.79	2.40								
	20	5.23	3.70	2.96	2.50	2.17								
	18	4.22	3.19	2.63	2.25	1.98								
	15	3.29	2.64	2.24	1.96	1.75								
	12	2.69	2.24	1.94	1.73	1.56								
45	24	13.93	6.38	4.58	3.65									
	22	8.26	5.11	3.89	3.19									
	20	6.08	4.25	3.37	2.82									
	18	4.84	3.63	2.96	2.53									
	15	3.70	2.96	2.50	2.17									
	12	2.99	2.48	2.15	1.90									
40	24	17.93	7.87	5.54										
	22	10.16	6.14	4.62										
	20	7.28	5.01	3.93										
	18	5.68	4.21	3.41										
	15	4.25	3.37	2.83										
	12	3.37	2.79	2.40										